


砕石パイル地盤補強工事チェックリスト

- 工事着工前に**確認項目をチェック**の上、**工事計画図面**及び**検討書**を添付して提出してください
- チェックリストの確認は工事設計者が行い、保証申込者より提出願います
- 工事完了後、工事報告書の提出をお願いします

顧客コード	
物件名・施主名	
工法名	

No.	確認項目	チェック
①	評定取得時の設計フローに基づき、複合地盤として計画が成立している	<input type="checkbox"/> Yes
②	設計荷重については、地域性や建物の用途・構造・基礎形式、造成計画等に応じた必要な荷重（固定荷重・積載荷重・盛土荷重・積雪荷重等）を考慮して検討している	<input type="checkbox"/> Yes
③	改良体下部地盤に自沈層及び軟弱層（腐植土等）が存在しない	<input type="checkbox"/> Yes
④	擁壁の沈下・転倒・孕み出し等の異常や、法面の崩壊に起因した建物の沈下については、保証の免責事項であることを確認している	<input type="checkbox"/> Yes
⑤	地層は概ね平行層、もしくは傾斜が10°未満の緩傾斜であり、それらを考慮した杭の設計長である	<input type="checkbox"/> Yes
⑥	打設した砕石の間隙を縫って表層下部の水が天端まで上昇してきた場合に、その表層下部の圧密沈下及び複合地盤とした表層部が弛緩しないことを検討している	<input type="checkbox"/> Yes
⑦	液状化保証を付保する場合のみ  液状化を考慮した検討を実施した	<input type="checkbox"/> Yes

※ 要件を満たさない確認項目については、安全性の根拠を示す資料の提出をお願いします

提出日	年 月 日	ハウスワランティ確認欄
保証申込者名		
ご担当者名		
工事施工者名		
ご担当者名		